



Наказ Міністерства внутрішніх справ України

№349 від 30.03.2015

**Про затвердження Правил з
пожежного спостерігання**

Це ознайомчий фрагмент: зміст і перші сторінки документа.
Повний документ — 44 стор. — друкуємо у форматі А5 з
обкладинкою та доставкою по Україні.

Замовити друк
повного документа на
docprint.pageviewbot.com

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У КРАЇНИ

Про затвердження Правил з пожежного спостерігання

№ 349 від 30.03.2015

Редакція від 31.03.2026. Статус: чинний

Джерело: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0920-15/print>

Зміст

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ.....	3
30.03.2015 № 349	3
I. Загальні положення.....	6
II. Порядок підключення центру приймання тривожних сповіщень до точки доступу	11
III. Організація роботи ЦПТС ПО	15
IV. Підключення СПТС	17
V. Передача сигналу пожежної тривоги	20
VI. Передача сигналу попередження про несправність.....	24
VII. Технічне обслуговування	25
КАРТКА ПУЛЬТА пожежного спостерігання від “___” _____ 20__ року № _____.....	31
{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017 }.....	33
{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017 }.....	35
{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017 }.....	35
ПОВІДОМЛЕННЯ №_____ про факт хибного виклику пожежно- рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ.....	36
АКТ встановлення факту хибного спрацювання СПЗ на об’єкті	39

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

НАКАЗ

30.03.2015 № 349

**Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2015 р.
за № 920/27365**

Про затвердження Правил з пожежного спостерігання

*{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ*

№ 111 від 13.02.2017

№ 165 від 23.02.2026}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та вдосконалення нормативно-правового регулювання питань пожежної та техногенної безпеки **НАКАЗУЮ:**

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 165 від 23.02.2026}

1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О.В. Мірошніченко

Виконуючий обов'язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій З.Н. Шкіряк

Голова
Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна

Голова
Антимонопольного комітету України Ю.О. Терентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
30.03.2015 № 349

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2015 р.
за № 920/27365

ПРАВИЛА

з пожежного спостерігання

{У тексті Правил слова «пожежна автоматика», «система пожежної автоматики», «система ПА», «ПА» у всіх відмінках і числах замінено словом «СПЗ»; слово «ЄБД» замінено словом «БД» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

{У тексті Правил слова «ДСНС України» замінено словом «ДСНС» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 165 від 23.02.2026}

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо організації роботи центрів приймання тривожних сповіщень, порядку підключення центрів приймання тривожних сповіщень (далі – ЦПТС) та систем передавання тривожних сповіщень (далі – СПТС), передачі

сигналів пожежної тривоги та попередження про несправність, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПТС.

Проектування, монтування СПТС здійснюються згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

{Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання, які здійснюють пожежне спостерігання за системами протипожежного захисту (далі - СПЗ) об'єктів, виконують роботи з підключення та підтримання експлуатаційної придатності (далі - технічне обслуговування) СПТС, а також всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та органами виконавчої влади, які є учасниками процесу з пожежного спостерігання.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. Пожежне спостерігання є невід'ємною функцією СПЗ, за допомогою якого забезпечуються:

1) прийом від приймально-контрольних приладів СПЗ (далі – ППКП) об'єктів спостерегання сигналів пожежної тривоги і несправності та їх передача за допомогою СПТС до ЦПТС пультових організацій (далі – ПО);

2) обробка, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерегання ЦПТС ПО;

3) передача в автоматизованому режимі в єдиному протоколі та форматі передачі сигналів пожежної тривоги до точки доступу оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС (далі - ОДС) від ЦПТС ПО;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4) оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали пожежної тривоги, що надходять до ОДС від ЦПТС ПО.

{Підпункт 4 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

автоматизований режим - режим передачі сигналу пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС після підтвердження у регламентований проміжок часу диспетчером (оператором) ЦПТС ПО інформації про виникнення пожежі;

електронна база даних об'єктів спостерегання ЦПТС ПО (БД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, обробка і зберігання інформації про об'єкти спостерегання та спрацювання СПЗ;

замовник робіт - суб'єкт господарювання, який замовляє виконання робіт та надання послуг з пожежного спостерегання за СПЗ об'єктів;

монтажна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу СПЗ та (або) СПТС;

об'єкт спостерегання - об'єкт, на якому здійснюється спостерегання за СПЗ;

обслуговуюча організація - суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ та (або) СПТС;

ОДС - підрозділ ОКЦ територіального органу ДСНС, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (у тому числі оповіщення (повідомлення) про пожежу) і вживає подальших заходів щодо оперативного реагування на них;

оперативно-координаційний центр (ОКЦ) - підрозділ територіального органу ДСНС, до складу якого входить ОДС;

ПО - суб'єкт господарювання, який здійснює спостерегання за СПЗ об'єктів шляхом організації ЦПТС;

пульт пожежного спостерегання - устаткування, розміщене в ЦПТС, яке оповіщує про стан СПЗ об'єктів відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді;

сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

СПЗ - комплекс технічних засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та докiллiя від впливу небезпечних чинників пожежі;

спостереження за СПЗ об'єктів (пожежне спостереження) - сукупність організаційних, технічних заходів та засобів програмного забезпечення, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, оброблення і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

СПТС - устаткування і мережа, які використовують для передачі інформації про стан однієї та більше СПЗ до одного чи більше ЦПТС;

точка доступу - IP-адреса обладнання, яке розташоване в ОДС та забезпечує приймання сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО;

тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про пожежу чи несправність від однієї чи більше підключених СПЗ об'єктів спостереження. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності;

ЦПТС - віддалений центр ПО з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох СПЗ об'єктів спостереження.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

II. Порядок підключення центру приймання тривожних сповіщень до точки доступу

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

1. Підключення ЦПТС до точки доступу здійснює територіальний орган ДСНС за територіальністю розташування об'єкта спостереження за письмовим зверненням ПО.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. Упродовж п'яти робочих днів з дня надходження письмового звернення територіальний орган ДСНС надає ПО технічні вимоги щодо підключення ЦПТС ПО до точки доступу (додаток 1).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. ПО після виконання технічних вимог направляє до територіального органу ДСНС повідомлення про їх виконання та заповнену картку пульта пожежного спостереження (додаток 2).

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Територіальний орган ДСНС після отримання повідомлення та картки пульта пожежного спостереження протягом п'яти робочих днів здійснює підключення ЦПТС ПО до точки доступу у тестовому режимі з метою тестування передавання сигналів на ділянці «ЦПТС ПО - ОДС».

{Абзац другий пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. ЦПТС ПО має бути підключений до точки доступу двома незалежними каналами зв'язку (основним та резервним) з можливістю автоматичного виявлення несправності каналів та контролювання системи передачі сповіщень за класом DP4 згідно з вимогами ДСТУ EN 50136-1:2014 «Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012/A1:2018, IDT)» (далі - ДСТУ EN 50136-1:2014).